



Stockage climatisé

Les chambres de stockage climatisées se situent en sous-sol, sans lumière du jour.

La température est maintenue entre 13°C et 20°C.

L'humidité est maintenue entre 40%HR et 50%HR.

Les Supports contaminants (pH acides) sont isolés dans une chambre de stock séparée.

Les espaces sont divisés et séparés par des cloisons et portes coupe-feu 2h.

Les accès sont sécurisés et réservés aux personnels qui assurent eux-mêmes l'entretien et la propreté des locaux.

Equipées de rayonnages fixes, les positions en stock sont gérés par un système de code-à-barres.



Stockage ambiant

Le stockage ambiant est réalisé en palettiers, Supports regroupés sur palettes, ou Supports placés unitairement sur rayonnages.

La température est inférieure à 25°C.

L'humidité est inférieure à 70%HR.

Les accès sont sécurisés et réservés aux personnels qui assurent eux-mêmes l'entretien général et la propreté des locaux.

Equipées de palettiers et de rayonnages, les positions en stock sont gérés par un système de code-à-barres.



Sûreté

Détection Intrusion périphérique à l'extérieur, à l'intérieur, aux accès du bâtiment

Contrôle des accès

Détecteurs aux portes

Alarmes intrusion sonores et lumineuses

Vidéo surveillance

Télesurveillance

Protection incendie

Système Sécurité Incendie (SSI) catégorie A

Equipement de contrôle et de centralisation (ECS Héphaïs C128)

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI Héphaïs MB128C)

Equipement Alimentation Electrique Autonome (EAEA EATON SPS-M)

Tableau de report d'exploitation

Détecteurs par aspiration haute sensibilité

Détecteurs optiques

Télé surveillance

